

(a) Description
The Trojan 5 GD2 is a positive mode, tongue operated interlock switch. It interlocks the guard to the machine control system and ensures machine power is isolated and remains isolated whilst the guard is open.

Beschreibung
Der Trojan 5 GD2 ist ein zwangsgeführter, zungenbetriebener Verriegelungsschalter. Er verriegelt das Schutzgitter um das Maschinensteuerungssystem und stellt sicher, daß die Stromzufuhr zur Maschine unterbrochen ist und bleibt, solange das Schutzgitter offen ist.

Description
Le Trojan 5 GD2 est un interrupteur de verrouillage de porte actionné par une broche. Il contrôle en fermeture la porte de la machine et assure la coupure de l'alimentation tant que la porte est ouverte.

(b) Installation Instructions

Einbauanleitung

Notice d'installation

RETAIN THESE INSTRUCTIONS

Installation must be in accordance with the following steps and must be carried out by suitably competent personnel.

This device is intended to be part of the safety related control system of a machine. Before installation, a risk assessment should be performed to determine whether the specifications of this device are suitable for all foreseeable operational and environmental characteristics of the machine to which it is to be fitted.

At regular intervals during the life of the machine check whether these characteristics foreseen remain valid and inspect this device for evidence of accelerated wear, material degradation or tampering. If necessary the device should be replaced. Guardmaster cannot accept responsibility for a failure of this device if the procedures given in this sheet are not implemented or if it is used outside the recommended specifications in this sheet.

The interlock is not to be used as a mechanical stop.

Guard stops and guides must be fitted.

Exposure to shock and/or vibration in excess of those stated in IEC 68 part: 2-6/7 should be prevented.

Adherence to the recommended maintenance instructions forms part of the warranty.

DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Der Einbau muß durch einen entsprechend qualifizierten Mitarbeiter erfolgen, und folgende Schritte müssen hierbei beachtet werden.

Dieses Gerät ist für den Einsatz als Teil des sicherheitsbezogenen Steuerungssystems einer Maschine gedacht. Vor dem Einbau sollte eine Risikoanalyse durchgeführt werden, um festzustellen, ob sich dieses Geräts technisch für alle voraussehbaren Betriebs- und Umweltsbedingungen der Maschine, für die es bestimmt ist, eignet.

Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen während der Lebensdauer der Maschine, ob diese voraussehbaren Bedingungen auch weiterhin gelten, und überprüfen sie dieses Gerät auf vorschnellen Verschleiß, Qualitätsverlust des Materials oder unbefugte Eingriffe. Ggf. sollte das Gerät ausgewechselt werden. Guardmaster kann keine Haftung für ein Versagen dieses Geräts übernehmen, wenn die auf diesen Seiten aufgeführten Verfahren nicht angewandt werden oder wenn das Gerät nicht laut der empfohlenen Spezifikationen verwendet wird. Der Sicherheitsschalter darf nicht als mechanische Sperre verwendet werden. Schutzgittersperren und -leitvorrichtungen müssen angebracht werden.

Das Gerät sollte keinen Stößen und/oder Erschütterungen ausgesetzt werden, die stärker sind als die in IEC68 Teil: 2-6/7 beschrieben.

Die Einhaltung der empfohlenen Wartungsanweisungen ist Teil der Garantie.

INSTRUCTIONS A RETENIR

L'installation doit être menée conformément aux étapes suivantes et doit être effectuée par un personnel expérimenté.

Cet appareil est destiné à faire partie du système de contrôle de sécurité d'une machine. Avant l'installation, on doit procéder à une estimation de risque afin de déterminer si les spécifications de l'appareil conviennent à toutes les caractéristiques prévisibles de fonctionnement et d'environnement de la machine à laquelle il doit être fixé.

A intervalles réguliers durant la vie de la machine, vérifiez si les caractéristiques prévues sont toujours valables et inspectez de l'appareil afin de détecter toute détérioration accélérée, toute dégradation du matériel ou manipulation frauduleuse. Si nécessaire, remplacez l'appareil. Guardmaster n'est pas responsable d'un défaut de l'appareil si la procédure décrite dans cette notice n'a pas été appliquée ou si l'appareil est utilisé sans tenir compte des recommandations.

L'interrupteur ne doit pas être utilisé comme un arrêt mécanique.

Les butées de porte et les dispositifs de guidage doivent être fixés.

Évitez l'exposition aux chocs et/ou aux vibrations dépassant les limites données dans la norme CEI 68 paragraphe 2-6/8.

Suivre rigoureusement les instructions de maintenance pour valider la garantie constructeur.






Deutsch / Français

DEUTSCH

- (d) Torx Sicherheitsschrauben, nicht mitgeliefert
- (e) Legen Sie zur Verhinderung einer Schalterbewegung während des Betriebs den Paßstift ein.
- (f) Führen Sie den Staubschutzkappe in den unbenutzten Schlitz ein.
- (g) Schutzgittersperre
- (h) Mindestbetriebsradius R 175 mm mit dem Standardbetätiger (60 mm mit dem flexiblen/einstellbaren Betätiger)

FRANCAIS

- (c) Configurez l'entrée de la broche. Assurez vous du retrait de la broche avant de faire pivoter la tête de sécurité.
- (d) Visserie de sécurité Resistorx
- (e) Fixez des chevilles pour éviter que l'interrupteur ne bouge pendant le fonctionnement.
- (f) Boucher la fente non utilisée.
- (g) Butée de porte
- (h) Rayon minimum de fonctionnement 175mm avec une broche standard (60 mm avec une broche flexible/réglable)




DEUTSCH

- (j) Anschlußdetails für den Standard Trojan 5
- (q) Anschlußdetails für den EX Trojan 5
- (r) Schwarz/Schwarz
N/C Sicherheitsstromkreis 2
- (s) Blau/Braun
N/C Sicherheitsstromkreis 1
- (t) Anwendungsbeispiele - nur für den Standard Trojan 5
- (u) Start Druckknopfaster
- (v) Stop Druckknopfaster
- (w) Schutzgitter geschlossen
- (x) Trojan Verriegelungsschalter
- (y) Minotaur MSR6R/T eingestellt auf D Kanal, eingestellt auf Betriebsart R
- (z) Druckknopfaster für Neueinstellung
- (a1) Kontaktschutz d.h. Wärmeausschaltung
- (b1) Sicherungen
- (c1) Hilfskreis (Alarm oder Anzeige)
- (d1) Jedes Mal wenn die verriegelte Schutzgittertür offen ist, prüfen, ob Maschine isoliert und abgeschaltet ist. **WICHTIG:** Nach Montage und Inbetriebnahme sollten Betätiger, Schalter u. Befestigungsschrauben für Schalterdeckel zum Aufzeigen von Eingriffen mit Lack oder ähnlichem Material beschichtet werden.
- (e1) Wahlweise Verschluss und Halterung, Bestellnr. 11094
- (g1) Wahlweise flexibler/einstellbarer Betätiger und Führung, Bestellnr. 27010


FRANCAIS

- (j) Détail des connexions du dispositif Trojan 5 standard
- (q) Détail des connexions du dispositif Trojan 5 EX
- (r) Noir / noir, circuit de sécurité 2 N/C
- (s) Bleu/marron, circuit de sécurité 1 N/C
- (t) Exemples d'application - Trojan 5 standard uniquement
- (u) Bouton poussoir de marche
- (v) Bouton poussoir d'arrêt
- (w) Porte fermée
- (x) Commutateur de verrouillage Trojan
- (y) Minotaur MSR6R/T réglé sur le canal D et réglé sur le mode R
- (z) Bouton poussoir de remise à zéro
- (a1) Protection de contact e.g. coupe-circuit thermique
- (b1) Fusibles
- (c1) Circuit auxiliaire (alarme ou indication)
- (d1) Vérifiez que la machine soit arrêtée et coupée lorsque la porte est ouverte. **IMPORTANT :** Après l'installation et les essais de mise en service, recouvrir de vernis de blocage les vis de fixation de la broche, de l'interrupteur et les vis du couvercle.


3 (j) Connection details for standard Trojan 5 GD2




(q) Connection details for EX Trojan 5 GD2




(t) Application examples



24VAC/DC, 110VAC, 230VAC




4



(d1) Check the machine is isolated and stopped whenever the interlocked guard door is open.

IMPORTANT: After installation and commissioning, the actuator, switch and switch lid fixing screws should be coated with tamper evident varnish or similar compound.



(w1) Technical Specifications

Conforming to standard	EN 1088, EN 60947-5-1, EN 292, EN 60204-1
Safety contact	2N/C positive break
Utilisation cat.	AC 15
a.c (Ue)	500V 250V 100V
(Ie)	1A 2A 5A
d.c	250V/0.5A 24V/2A
Max. switched current/voltage /load	500V / 500VA
Thermal current (Ith)	10A
Thermal current (Ith) (QD)	4A
Min. current	5V 5mA DC
Safety contact gap	>2 x 2mm
Rtd. insulation voltage	500V
Rtd. impulse withstand voltage	2500V
Auxiliary contacts	1N/0
Pollution degree	3
Actuator travel for positive opening	6mm
Break contact minimum force	20N
Max. actuation speed	1m/s
Max. actuation frequency	2 cycle/second
Case material	UL Approved glass filled polyester Stainless steel (end cap)
Actuator material	Stainless steel
Protection	IP 67
Conduit entry	3 x M20 or Quick Disconnect
Operating temperature	-20 C to 80 C
Fixing	2 x M5
Mounting	Any position
Mechanical life	1 x 10 ⁶
Electrical life	Dependent on load
Weight	260g
Colour	Red / Stainless steel
Cleaning	May be high pressure steam cleaned
Torque settings	Fixing bolts 3.5 Nm max Lid screws 0.55Nm max Terminal screws 1.0Nm
EX specifications	
Classification	EExd IIc T6
Contacts	2N/C
Protection	IP 67
Rated voltage	250V AC / 250V DC
Rated current	5A AC / 0.25A DC / 0.4A DC
AC ratings	250V 125V
resistive	6A 6A
inductive	2.5A 3A
DC ratings	250V 125V 30V
resistive	0.25A 0.5A 7A
inductive	0.1A 0.2A 5A
Mechanical life	1 x 10 ⁶
Electrical life	Dependent on load
Ambient temperature	-25 C to +70 C
Electrical connection	Potted leads. Flexible 4 x 0.75mm ² , 2m long
Note: The safety contacts of the Guardmaster switches are described as normally closed (N/C) i.e. with the guard closed, actuator in place (where relevant) and the machine able to be started.	

Technische Daten

Entspricht Normen:	EN 1088, EN 60947-5-1, EN 292, EN 60204-1
Sicherheitskontakt	2N/C positive Unterbrechung
Verwendungskategorie	AC 15
AC (Ue)	500V 250V 100V
(Ie)	1A 2A 5A
DC	250V/0.5A 24V/2A
Max. Einschaltstrom/Sp./Belstg.	500V / 500VA
Thermischer Strom (Ith)	10A
Thermischer Strom (Ith) (QD)	4A
Mindeststrom	5V 5mA DC
Sicherheitskontaktlücke	>2 x 2mm
Nennisolationsspannung	500N
Nennsteh-Stoßspannung	2500N
Hilfskontakte	1 N/0
Verunreinigungsgrad	3
Zwangsöffnungsweg d. Betätigers	6mm
Min.kraft zur Kontaktunterbr.	20N
Max. Betätigergeschwindigkeit	1m/s
Max. Betätigerfrequenz	2 Zyklen/sek.
Gehäusematerial	UL genehmigtes glas-gefülltes Polyester Edelstahl (Betätiger-Einführung)
Betätigermaterial	Edelstahl
Schutzart	IP 67
Rohrleitungseingang	3 x M20 oder Schnellabschalter
Betriebstemperatur	-20°C bis 80°C
Befestigung	2 x M5
Montage	jede Stellung
Mech. Lebensdauer	1 x 10 ⁶
Elektr. Lebensdauer	Lebensdauer belastungsabhängig
Gewicht	260g
Farbe	rot / Edelstahl
Reinigung	mögl. Reinigung mit Hochdruckdampf
Drehmomenteinstellung:	
Befestigungsbolzen	3,5 Nm max
Deckelschrauben	0,55 Nm max
Anschlußschrauben	1,0Nm
EX-Daten	
Klassifizierung	EExd IIc T6
Kontakte	2N/C
Schutzart	IP 67
Bemessungsspannung	250V AC / 250V DC
Bemessungsstrom	5A AC / 0.25A DC / 0.4A DC
AC Werte	250V 125V
ohmisch	6A 6A
induktiv	2.5A 3A
DC Werte	250V 125V 30V
ohmisch	0.25A 0.5A 7A
induktiv	0.1A 0.2A 5A
Mech. Lebensdauer	1 x 10 ⁶
Elektr. Lebensdauer	belastungsabhängig
Umgebungstemperatur	-25°C to +70°C
Elektr. Anschluß	vergossene Leitungen flexibel 4 x 0.75 mm ² , Länge 2 m
Hinweis: Die Sicherheitskontakte der Guardmaster Schalter werden als Öffner beschrieben, d.h. das Schutzgitter ist geschlossen, der Betätiger angebracht (wo erforderlich) und die Maschine kann gestartet werden.	

Specifications techniques

Conforme aux normes	EN 1088, EN 60947-5-1, EN 292, EN 60204-1
Contact de sécurité	2N/C rupture positive
Catégorie d'utilisation	AC15
a.c (Ue)	500V 250V 100V
(Ie)	1A 2A 5A
d.c	250V/0.5A 24V/2A
Courant/tension/charge max.	500V/ 500VA
Courant thermique (Ith)	10A
Courant thermique (Ith) (QD)	4A
Courant min.	5V 5mA DC
Espace contact de sécurité	>2x2mm
Tension d'isolement	500V
Tension de tenue aux ondes de choc	2500V
Contacts auxiliaires	1N/0
Degré de pollution	3
Parcours de l'actionneur pour ouverture positive	6mm
Force minimum rupture contact	20N
Vitesse max de la commande	1m/s
Fréquence max de la commande	2 cycles/seconde
Boîtier	polyester chargé verre approuvé UL Acier inoxydable (Cache de fermeture)
Matériel de l'actionneur	acier inoxydable
Protection	IP 67
Presse-étoupe	3 x M20 ou attache rapide
Température	-20°C à 80°C
Fixation	2 x M5
Montage	N'importe quelle position
Vie mécanique	1 x 10 ⁶
Vie électrique	Dépend de la charge
Poids	260g
Couleur	Rouge / acier inoxydable
Nettoyage	Peut être nettoyé à la vapeur haute pression
Force de torsion:	
Boulons de fixation	3,5Nm max
Vis du couvercle	0,55Nm max
Vis terminales	1,0Nm
Spécifications EX	
Classification	EExd IIc T6
Contacts	2N/C
Protection	IP 67
Tension	250V AC / 250V DC
Courant	5A AC / 0,25A DC / 0,4A DC
Gamme de tension AC	250V 125V
	6A 6A
	2,5A 3A
Gamme de tension DC	250V 125V 30V
	0,25A 0,5A 7A
	0,1A 0,2A 5A
Vie mécanique	1 x 10 ⁶
Vie électrique	Dépend de la charge
Température ambiante	-25°C à +70°C
Connexion électrique	Fils emboîtés Flexible 4 x 0,75mm ² , longueur 2m
Note : Les contacts de sécurité des interrupteurs Guardmaster sont décrits comme étant normalement fermés (N/C) i.e. avec la porte fermée, l'actionneur en place (où il a lieu d'être) et la machine prête à fonctionner.	

(x1) INFORMATION IN REGARD TO UL508

When used in elevated ambients, temperature rating of field wiring shall not be less than ambient.

Electrical spec of rating code A300.

Max current: 120V AC - make 60A, break 6A.
240V AC - make 30A, break 3A.

Max. V/A: make 7200, break 720.

Use copper conductors only.

Use polymeric conduit only.

End of line device.

Terminal tightening torque 9in/lbs.

(x1) INFORMATION ZU UL508

Beim Einsatz bei hoher Umgebungstemperatur dürfen die Temperaturwerte der Feldleitung nicht geringer als die der Umgebungstemperatur sein.

Elektrischer Bemessungscode A300

Max. Spannung: 120 V AC - Einschaltstrom 60 A, Ausschaltstrom 6A
240 V AC - Einschaltstrom 30A, Ausschaltstrom 3A

Max. V/A: Einschaltleistung 7200, Ausschaltleistung 720

Verwenden Sie nur Kupferdrähte

Verwenden Sie nur Polymerleitungsdrähte

Zeilenendgerät

Einrastdrehmoment für Klemmen 9in/lbs.

(x1) INFORMATION RELATIVE A UL508

En cas d'utilisation dans des températures élevées, veillez à ce que la température des conducteurs électriques ne soit pas inférieure à la température ambiante.

Produits électriques spéciaux de code de classement A 300.

Courant max : 120V AC - pour fermer 60A, pour ouvrir 6A.
240V AC - pour fermer 30A, pour ouvrir 3A.

V/A max. : pour fermer 7200, pour ouvrir 720.

N'utilisez que des conducteurs en cuivre.

N'utilisez qu'un conduit polymère.

Fin du dispositif de ligne.

(y1) ACCESSORIES

Resistorx security fixing screws (2 x M5)

Security screwdriver

Replacement Resistorx security key

Replacement actuators are available by arrangement.

Note: Access to spare actuators should be restricted to authorised personnel to prevent bypassing of the safety function

ZUBEHÖR

Resistorx Sicherheitsschrauben (2 x M5)

TORX-Bit-Handhalter

TORX-Bit

Ersatzbetätiger auf Anfrage

Anmerkung: Ersatzbetätiger dürfen nur autorisierten Personen zugänglich sein, um ein Umgehen der Sicherheitsfunktion zu verhindern.

ACCESSOIRES

Vis de fixation de sécurité Resistorx (2xM5)

Tournevis de sécurité

Remplacement embout tournevis

Broche de remplacement

Voir catalogue général

Note : L'accès à l'appareil doit être restreint au personnel autorisé pour éviter toute fraude de la fonction de sécurité.

(z1) MAINTENANCE**Every Week**

Check alignment of actuator to switch and the correct operation of the switching circuit. Also check for signs of abuse or tampering. Inspect the switch casing & actuator for damage. Of particular importance is damage which causes loss of sealing at the lid or conduit entry, distortion of the actuator & damage to catch/entry point and cam mechanism. Replace if apparent.

At least every 6 months

Isolate all power! Remove the lid & end cover with the security bit provided. Inspect all terminals for tightness. Clean out any accumulation of fine dirt etc. Check for any sign of wear or damage, e.g. actuator wear, cam assembly wear, contact oxidation etc. and replace if apparent. Replace covers & fully tighten the security screws. Reinststate the power & check for correct operation. Re-apply tamper evident varnish or similar compound to fixings.

WARTUNG**Wöchentlich**

Ausrichtung des Betätigers auf Schalter sowie korrekten Betrieb des Schaltkreises überprüfen. Nach Zeichen für Mißbrauch oder unbefugte Eingriffe suchen. Schaltergehäuse und Betätiger auf Beschädigungen überprüfen. Besonders wichtig sind Überprüfungen auf Schäden, die Dichtungsverluste am Deckel oder am Leitungsröhreingang, Verformung des Betätigers & Beschädigung am Verschluß-/Eingangspunkt und am Nockenmechanismus auslösen. Ggf. ersetzen.

Mind. Alle 6 Monate

Strom abschalten! Deckel und Endkappe mit dem mitgelieferten TORX-Bit abnehmen. Alle Anschlüsse auf festen Sitz überprüfen. Jeglichen feinen Schmutz usw. entfernen. Auf Verschleiß oder Schäden z.B. am Betätiger und der Nockenordnung sowie auf Kontaktoxidation usw. untersuchen und ggf. ersetzen. Deckel wieder aufsetzen und Sicherheitsschrauben anziehen. Maschine wieder anschalten & auf korrekten Betrieb prüfen. Neubehandlung der Halterungen mit Lack oder ähnlichem Material, um Eingriffe aufzuzeigen.

MAINTENANCE**Chaque semaine**

Contrôler l'alignement de broche avec l'interrupteur, et le fonctionnement correct du circuit de commutation. Vérifiez s'il y a des traces de manipulation frauduleuse ou d'abus. Assurez-vous que ni le boîtier de l'interrupteur ni l'actionneur ne soient endommagés. De nombreuses pannes sont provoquées par la perte de l'éanchéité du couvercle et du presse-étoupe, par la déformation de la broche, par la dégradation du kit de maintien ou du point d'entrée de la broche, par la dégradation du mécanisme à came. Dans ce cas, remplacez l'appareil.

Tous les 6 mois au moins

Coupez l'alimentation de la machine. Retirez le couvercle d'extrémité et le capot à l'aide de l'accessoire de sécurité fourni. Vérifiez les connexions aux bornes. Enlevez toute poussière accumulée, etc. Vérifiez s'il y a des traces d'usure ou de dommages, e.g. usure de la broche, du mécanisme à came, oxydation des contacts, etc. Dans ce cas, remplacez le dispositif. Remettez les couvercles en place et serrez à fond les vis de sécurité. Enclenchez l'alimentation et contrôlez le bon fonctionnement de l'ensemble. Appliquez une couche de vernis ou autre produit semblable aux fixations.

(a2) REPAIR

If there is any malfunction or damage, no attempts at repair should be made. The switch should be replaced before machine operation is allowed.

DO NOT DISMANTLE THE UNIT.

REPARATUR

Falls Fehlfunktionen oder Schäden auftreten, keine Versuche zur Reparatur unternehmen. Der Schalter muß ersetzt werden, bevor die Maschine wieder gestartet wird.

GERÄT DARF NIEMALS GEÖFFNET WERDEN!

RÉPARATION

En cas de dysfonctionnement ou de dégradation, ne pas attendre pour réparer. L'interrupteur doit être remplacé immédiatement avant le démarrage de la machine.

DANS TOUS LES CAS, NE DISLOQUEZ PAS L'APPAREIL.



Allen-Bradley

GuardMaster®