Déclaration De Conformité Du Maroc

Produit:	***IEC Contactor Relays, Safety Contactor Relays***
Nom et adresse du fabricant: ***Rockwell Automation, Inc.*** ***1201 South 2nd Street*** ***Milwaukee, WI 53204*** ***USA***	*Nom et adresse du représentant autorisé:* ***Rockwell Automation B.V.*** ***Rivium Promenade 160*** ***2909 LM Capelle aan den Ijssel*** ***The Netherlands***
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.	
Objet de la declaration:	***Allen-Bradley 700-E, 700S-E Séries*** *(faire référence à la liste ci-jointe des numéros de catalogue)*
L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme aux Ordonnance(s) suivantes du Ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique:	
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 1 er muharram 1437 (15 octobre 2015)	*Équipements électriques destinés à être utilisés sous certaines limites de tension*
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015)	*Compatibilité électromagnétique des équipements*
Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:	
NM EN 60947-5-1 2014	*Appareillage à basse tension – Partie 5-1: Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande – Appareils électromécaniques pour circuits de commande*
Signé pour et au nom du fabricant mentionné ci-dessus:	
Lieu et date de délivrance:	*Aarau, Switzerland 27-Apr-2020*
Nom, fonction:	*Daniel Baumann, Manager – Product Compliance Engineering*
Signature:	i.V. Daniel Baumann

Numéro de catalogue	*Séries* [1]	*La description*
700 – E ∗ ∗ ∗ ∗		*IEC Contactor Relays per Nomenclature*
700S – E ∗ ∗ ∗ ∗		*IEC Safety Contactor Relays per Nomenclature*

1) Si aucune lettre ni aucun numéro de série n'est donné, alors toutes les séries sont couvertes.

MODEL NOMENCLATURE:

IEC Contactor Relays and IEC Safety Contactor Relays
Catalogue Number Explanation

700S – E	F	440	KJ	C
1	2	3	4	5

Position	*Catalogue No. Suffix*	*Options/Descriptions*
1		*Base Catalogue Number*
	700 – E	*IEC Contactor Relay*
	700S – E	*IEC Safety Contactor Relay*
2		*Terminal Type*
	F	*Screw terminal*
3		*Contact Configuration*
	220, 310, 400	*Contact configuration of contactor relay*
	440, 530, 620	*Contact configuration of safety contactor relay*
4		*Coil Control Voltage Code*
	KJ	*24…60 VAC / 20…60 VDC*
	KY	*48…130 VAC/VDC*
	KD	*100…250 VAC/VDC*
	KN	*250…500 VAC/VDC*
	EQ	*12…20 VDC, low power consumption*
	EJ	*24…60 VAC / 20…60 VDC, low power consumption*
	QJ	*24 VDC, low power consumption, fast drop-out*
5		*Contacts*
	Blank	*No contact block provided (700 – E)*
	C	*Contact block permanently fixed (700S – E)*